



Legende

Leitungen

- R324 R323 Regenwasserleitung
- B103 B102 Mischwasserleitung
- S295 S294 Verbandskanalleitung
- R501 R500 proj. Regenwasserleitung
- B503 B502 proj. Mischwasserleitung
- Trennsystem
- Entwässerungsperimeter proj. Entlastungsleitung
- Entwässerungsrichtung Regenwasser aus Trennsystem
- Entwässerungsrichtung Perimeter HWE B

F_{tot} : 0.398 ha
F_{red} : 0.139 ha
Q_{max} : 56 l/s

F_{tot} : 1.089 ha
F_{red} : 0.381 ha
Q_{max} : 154 l/s

F_{tot} : 1.841 ha
F_{red} : 0.644 ha
Q_{max} : 210 l/s

F_{tot} : 1.367 ha
F_{red} : 0.820 ha
Q_{max} : 231 l/s

F_{tot} : 0.798 ha
F_{red} : 0.319 ha
Q_{max} : 101 l/s

F_{tot} : 2.043 ha
F_{red} SW: 0.102 ha
Q_{max} SW: 29 l/s
Q_{max} RW: 423 l/s

F_{tot} : 4.363 ha
F_{red} : 2.551 ha
Q_{max} : 875 l/s

F_{tot} : 2.079 ha
F_{red} : 0.554 ha
Q_{max} : 213 l/s

F_{tot} : 3.367 ha
F_{red} : 1.177 ha
Q_{max} : 383 l/s

F_{tot} : 4.340 ha
F_{red} SW: 0.612 ha
Q_{max} SW: 210 l/s
Q_{max} RW: 160 l/s

F_{tot} : 3.357 ha
F_{red} SW: 0.168 ha
Q_{max} SW: 56 l/s
Q_{max} RW: 130 l/s

F_{tot} : 3.259 ha
F_{red} SW: 0.163 ha
Q_{max} SW: 59 l/s
Q_{max} RW: 196 l/s

F_{tot} : 2.518 ha
F_{red} : 0.919 ha
Q_{max} : 282 l/s

Haltung B98 - B97
Stauvolumen ca. 100 m³

Weiterleitung Richtung ARA
ca. 140 l/s

HWE neu
Entlastung nach
System R 2'200 l/s

KS B97 gedrosselt
auf ca. 170 l/s